


Konsola K1/100-100


Szkic konsoli.



Maksymalne obciążenia obliczeniowe.


L.p	Siła pozioma N [kN]	Siła pionowa V [kN]
1	7,99	0,00
2	6,00	1,33
3	4,00	2,66
4	2,00	4,00
5	0,00	5,33

Maksymalne obciążenia K1/100-100




mgr inż. Łukasz Bogacki
 upr. proj.-bud. nr
 MAZ/0212/POOK/14
Ł. Bogacki

Mapa naprężenia w konsoli K1/100-100 od obciążenia siłą poziomą $N=7,99\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/100-100 od obciążenia siłą poziomą $N=7,99\text{kN}$




LP

Mapa naprężenia w konsoli K1/100-100 od obciążenia siłą pionową $V=5,33\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/100-100 od obciążenia siłą pionową $V=5,33\text{kN}$



47

Konsola K1/100-150


Szkic konsoli.



Maksymalne obciążenia obliczeniowe.


L.p	Siła pozioma N [kN]	Siła pionowa V [kN]
1	8,95	0,00
2	8,00	0,95
3	6,00	2,95
4	4,00	4,95
5	2,00	6,95
6	0,00	8,95

Maksymalne obciążenia K1/100-150




mgr inż. Łukasz Bogacki
upr. proj.-bud. nr
MAZ/0212/POCK/14
L. Bogacki

Mapa naprężenia w konsoli K1/100-150 od obciążenia siłą poziomą $N=8,95\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/100-150 od obciążenia siłą poziomą $N=8,95\text{kN}$



KG

Mapa naprężenia w konsoli K1/100-150 od obciążenia siłą pionową $V=8,95\text{kN}$






Mapa ugięć konsoli K1/100-150 od obciążenia siłą pionową $V=8,95\text{kN}$



ŁP

Konsola K1/120-100


Szkic konsoli.



Maksymalne obciążenia obliczeniowe.

L.p	Siła pozioma N [kN]	Siła pionowa V [kN]
1	7,99	0,00
2	6,00	1,05
3	4,00	2,10
4	2,00	3,15
5	0,00	4,21


Maksymalne obciążenia K1/120-100




mgr inż. Łukasz Bógalski
upr. proj.-bud. nr
MAZ/0212/PQQ/K14

Łukasz Bógalski

Mapa naprężenia w konsoli K1/120-100 od obciążenia siłą poziomą $N=7,99\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/120-100 od obciążenia siłą poziomą $N=7,99\text{kN}$




Handwritten signature

Mapa naprężenia w konsoli K1/120-100 od obciążenia siłą pionową $V=4,21\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/120-100 od obciążenia siłą pionową $V=4,21\text{kN}$



AP

Konsola K1/120-150


Szkic konsoli.



Maksymalne obciążenia obliczeniowe.


L.p	Siła pozioma N [kN]	Siła pionowa V [kN]
1	8,95	0,00
2	8,00	0,75
3	6,00	2,33
4	4,00	3,91
5	2,00	5,49
6	0,00	7,07

Maksymalne obciążenia K1/120-150




mgr inż. Łukasz Bogacki
 upr. proj.-bud. nr
 MAZ/0212/P00K/14
Lp y l c n

Mapa naprężenia w konsoli K1/120-150 od obciążenia siłą poziomą $N=8,95\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/120-150 od obciążenia siłą poziomą $N=8,95\text{kN}$




LP

Mapa naprężenia w konsoli K1/120-150 od obciążenia siłą pionową $V=7,07\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/120-150 od obciążenia siłą pionową $V=7,07\text{kN}$



Lp

Konsola K1/200-100


Szkic konsoli.



Maksymalne obciążenia obliczeniowe.

L.p	Siła pozioma N [kN]	Siła pionowa V [kN]
1	9,45	0,00
2	6,00	0,99
3	4,00	1,56
4	2,00	2,13
5	0,00	2,70


Maksymalne obciążenia K1/200-100




mgr inż. Łukasz Bogański
upr. proj.-bud. nr
MAZ/0212/POOK/14

Ł. Bogański

Mapa naprężenia w konsoli K1/200-100 od obciążenia siłą poziomą $N=9,45\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/200-100 od obciążenia siłą poziomą $N=9,45\text{kN}$




LP

Mapa naprężenia w konsoli K1/200-100 od obciążenia siłą pionową $V=2,70\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/200-100 od obciążenia siłą pionową $V=2,70\text{kN}$



[Handwritten signature]

Konsola K1/200-150


Szkic konsoli.



Maksymalne obciążenia obliczeniowe.


L.p	Siła pozioma N [kN]	Siła pionowa V [kN]
1	9,45	0,00
2	8,00	0,62
3	6,00	1,48
4	4,00	2,34
5	2,00	3,19
6	0,00	4,05

Maksymalne obciążenia K1/200-150




mgr inż. Łukasz Bogacki
 upr. proj.-bud. nr
 MAZ/0212/POOK/14
Ł. Bogacki

Mapa naprężenia w konsoli K1/200-150 od obciążenia siłą poziomą $N=9,45\text{kN}$




Mapa ugięć konsoli K1/200-150 od obciążenia siłą poziomą $N=9,45\text{kN}$




FB

Mapa naprężenia w konsoli K1/200-150 od obciążenia siłą pionową $V=4,05\text{kN}$



Mapa ugięć konsoli K1/200-150 od obciążenia siłą pionową $V=4,05\text{kN}$



EP